



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
I.C. Statale "M. Montessori" - CARDANO AL CAMPO
21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007



Com. Int. n. 241

Cardano al Campo, 10 febbraio 2023

Ai Sigg. genitori dei bambini
Scuola dell'Infanzia

Alle Collaboratrici del Dirigente Scolastico
Ai Responsabili di Plesso
Al Personale Scolastico
AI DSGA
AI RLS
LORO SEDI

Al sito web dell'Istituto

e p.c.

Al Signor Sindaco
All'Assessore all'Istruzione
Al Dirigente dell'Ufficio Tecnico e Manutenzione
Comune Cardano al Campo

AL RSPP
Ing. M. Piatti

OGGETTO: Riscaldamento Scuola dell'Infanzia "B. Munari"

A seguito delle numerosissime interlocuzioni con l'Amministrazione Comunale e dei ripetuti incontri presso il plesso "B. Munari" per ragionare sulle soluzioni da adottare in merito ai problemi legati al riscaldamento della Scuola dell'Infanzia, si informano le famiglie ed il personale scolastico che, in aggiunta ai piccoli accorgimenti messi in atto per affrontare il momento di disagio come soluzione palliativa (circ. 222 del 30 gennaio u.s.), si attuerà una soluzione temporanea per compensare il sottodimensionamento energetico rispetto all'effettivo fabbisogno, a garanzia del benessere psicofisico nell'ambiente di lavoro, di studio, di gioco.

Tale soluzione prevede l'installazione di termoventilatori nelle 5 aule del Lotto I a partire dal giorno 11 febbraio p.v., come dettagliato nella comunicazione fatta allo scrivente da parte dell'Ufficio Tecnico e Manutenzione del Comune di Cardano al Campo, Ente proprietario dell'immobile, e allegata alla presente circolare.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Stefania Acquaviva



Città di Cardano al Campo

Piazza Giuseppe Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo (VA)

Tel 0331-266239 Fax 0331-266273

C.F. e P.I. 00221730120

e-mail: manutenzione@comune.cardanoalcampo.va.it – PEC: protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it

Sito Internet: www.comune.cardanoalcampo.va.it

Settore Servizi e Qualità
per il Territorio

Da:

A: "vaic84307" <vaic843007@istruzione.it>

Cc:

Inviato: Venerdì, 10 febbraio 2023 13:02:56

Oggetto: Riscaldamento scuola B. Munari Lotto 1

Buongiorno,

in merito al problema della temperature negli ambienti del Lotto 1 della scuola B. Munari verificatosi nel corso delle ultime settimane si relaziona quanto segue.

A seguito delle varie segnalazioni pervenute all'ufficio PST in merito alle problematiche di cui sopra, l'ufficio medesimo ha dato incarico alla ditta che gestisce gli impianti termici di eseguire le opportune verifiche.

L'impianto termico a servizio del Lotto 1 è gestito da 3 caldaie murali collegate in serie che alimentano il circuito a pannelli, il circuito radiatori e l'acqua calda sanitaria.

Una caldaia non funziona più ed è irreparabile, mentre le altre due rimanenti non funzionano a pieno regime in quanto sono piene di calcare e pertanto non riescono a sopperire al fabbisogno energetico richiesto per garantire delle adeguate temperature nei vari ambienti soprattutto durante questi ultimi giorni in cui durante la notte si sono registrate temperature ben al di sotto degli 0° C. Inoltre l'impianto viene lasciato acceso 24 su 24 anche il sabato e la domenica.

La soluzione ideale sarebbe quella di sostituire le caldaie ma questo comporterebbe il fermo dell'impianto per diversi giorni. Inoltre bisogna anche considerare la reperibilità del materiale che in questo periodo non è immediato. Come soluzione temporanea si è pensato di installare nelle 5 aule del Lotto 1 dei termoventilatori per permettere una situazione un pò più confortevole negli ambienti.

E' stata incaricata una ditta per la reperibilità del materiale che sarà disponibile già nella giornata di domani 11 Febbraio. La medesima ditta si è resa disponibile ad eseguire l'intervento d'installazione per il giorno 11 Febbraio per poi proseguire con le lavorazioni mancanti nella giornata del 13 Febbraio.

Ufficio PST